

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе Града Београда Сектора за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Одељења за грађевинску инспекцију У, Небојна Милић, број службене легитимације 108028, у поступку инспекцијског прегледа пешачког пролаза Безистан, у ул. Терезије број 27 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град, на основу члана 175. и члана 178. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 98/2018 - аутоматско тумачење и 2/2023 - одлука УС), доноси:

РЕШЕЊЕ

I ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење дела пешачког пролаза Безистан, у улици Терезије број 27 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град димензија у основи 15,00x10,00+20,00x6,00м до суседног објекта број 25, због постојања недостатака који представљају непосредну опасност по стабилност и безбедност исте, њене околине и живот и здравље људи.

II Забрања почиње тећи од дана обавештавања о овом решењу и траје док се заштитним мерама не отклоне недостаци који представљају опасност за коришћење објекта.

III Дужа извршени да ово решење не оспори његово извршење.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грађевински инспектор овог Секретаријата извршио је инспекцијски преглед пешачког пролаза Безистан, у ул. Терезије број 27 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град и Закоником УЛБ број 356-516/2024 од 09.05.2024. године, утврдио следеће:

На изведеној локацији у току вршења инспекцијског надзора утврђено је да је дошло до недостатака на постојећем објекту-пешачког пролаза Безистан у ул. Терезије број 27 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град, у виду оштећења и одвајања плафонске облоге од заванице и оштећења осталих делова плафонске облоге, у делу пешачког пролаза, димензија у основи 15,00x10,00+20,00x6,00м до суседног објекта у ул. Терезије број 25 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град. Наведена оштећења су таква да представљају непосредну опасност по стабилност и безбедност исте, њене околине и живот и здравље људи.

Чланом 178. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да на објекту који се гради или који је изграђен постоје недостаци који представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и њене околине и живот и здравље људи, забрањује коришћење објекта или његовог дела, док се не отклоне недостаци.

Како је утврђено да на предметном објекту-пасарели постоје недостаци који представљају непосредну опасност по стабилност и безбедност исте, њене околине и живот и здравље људи стекли су се услови за примену члана 175. и члана 178. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи.

Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 184. став 7. Закона о планирању и изградњи.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, у року од 15 дана, од дана обавештења о овом решењу. Жалба се предаје у два истоветна примерка, таксирана са 560,00 динара, сагласно Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број:43/03...62/21, усклађени дин. износ и 138/2022 и 54/2023 – усклађени дин.изн.)и уплаћује се на рачун буџета републике Србије (рачун бр. 840-742221843-57. модел 97, позив на број 50-016). Доказ о уплаћеној републичкој административној такси прилаже се уз евентуалну жалбу.

1. Решење прибити на објекат- пешачки пролаз Безистан, ул. Теразије број 27 у Београду, на катастарској парцели број 2864 КО Стари град
2. Архиви


ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Небојина Милић, дипл.инж.грађ.